



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 05/VT/B/20

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Głowice termostatyczne**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: typ **PLUS/TRENDY: GS.05; GS.06, GS.07; GS.08; Ghe.02**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Armatura wodnych instalacji centralnego ogrzewania. Głowice przystosowane do zaworów termostatycznych oraz wkładek zaworowych pracujące w zakresie od 8°C do 30°C przy max temperaturze otoczenia 50°C.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **VARIO TERM Sp. z o.o.; ul. Ogórkowa 96; 04-998 Warszawa, Polska.**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. **Polska Norma wyrobu: PN-EN 215:2020-01-Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badań.**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
INSTYTUT ENERGETYKI; Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Numer akredytacji: 1452; Certyfikat akredytacji; AB 143
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy.**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy.**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy.**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	UWAGI
Wytrzymałość zadajnika na skręcanie	Wynik pozytywny	-
Temperatura czujnika przy nastawieniu najniższej i najwyższej temperaturze	t _{min} = 8,80°C t _{max} = 30,4°C	-
Histeresa przy przepływie nominalnym	0,3K	-
Wpływ różnicy ciśnień	0,4K	-
Wpływ ciśnienia statycznego	0,3K	-
Różnica temperatury pomiędzy temperaturą w punkcie S a temperaturą zamknięcia i otwarcia	0,3K	-
Wpływ temperatury otoczenia	Właściwość użytkowa nie została oceniana	-
Wpływ temperatury wody	1,23K	-
Czas reakcji	16 min	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Rafał Stanisławiak – Technical Manager
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa 18.05.2020 r.
(miejsce i data wydania)


.....
(podpis)

Uwaga:

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych powstała w oparciu o załącznik 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r.