

# Prestige / Picco / Plus / Trendy / Venus

zgodne z PN-EN 215:2005

PL

## ZASTOSOWANIE

**Prestige i Picco typ: GS.02, Plus i Trendy typ: GS.05, Venus typ: GS.09**

Zawory termostaticzne firm Vario Term SFP i SFK, Heimeier i innych firm (gwint M30x1,5), wkładki zaworowe w standardzie Heimeiera.

**Prestige i Picco typ: GS.03, Plus i Trendy typ: GS.06**

Zawory termostaticzne firmy Danfoss RTD-N, RTD-K, wkładki zaworowe o połączeniu RTD.

**Prestige i Picco typ: GS.04, Plus i Trendy typ: GS.07**

Wkładki zaworowe Oventrop i Danfoss z połączeniem RA.

**Prestige typ: GS.05, Plus i Trendy typ: GS.08**

Zawory termostaticzne firmy Mera-Pnefal typu FP10, FK10, FP15, FK15, FP20, FK20 oraz Vario Term typu VFP15 i VFK15.

**Prestige i Picco typ: GHe.01, Plus i Trendy typ: GHe.02**

Zawory termostaticzne TS firmy Herz z gwintem M28x1,5.

## WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

- Odkręcić kapturek ochronny zaworu;
- Pokręćto głowicy odkręcić do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (do położenia "6");
- Nalożyć głowicę na wkładkę zaworową wbudowaną w grzejnik tak, aby wskaźnik nastawy był dobrze widoczny. Zwrócić uwagę aby występy na wewnętrznej części cokołu głowicy weszły w odpowiednie wybrania w korpusie wkładki zaworowej;
- Ręcznie dokręć do oporu nakrętkę głowicy tak, aby luz pomiędzy cokołem głowicy a wkładką zaworową został skasowany. Nie należy używać do tego celu dodatkowych narzędzi typu kombinarki, a w żadnym wypadku nastawnych kluczy hydraulicznych, które mogą doprowadzić do zniszczenia nakrętki, a nawet głowicy termostaticznej;
- Sprawdź prawidłowość montażu głowicy przez obrót pokrętki od lewej do prawej. Nie powinny występować zacięcia i opory.

## UWAGI

Dla prawidłowej pracy głowicy nie należy:

- Narażać głowicy na działanie promieni słonecznych lub in. źródeł ciepła;
- Zakrywać głowicy przez zasłony, meble, zabudowy itp.

## OBSŁUGA

- Temperaturę w pomieszczeniu zwiększa się przez obrót pokrętką głowicy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara;
- Ustawienie pokrętki głowicy na śnieżynkę "\*" zabezpiecza instalację przed zamrożeniem. Utrzymywana jest w tym przypadku temperatura ok 8°C.

## PODZIAŁKA NA POKRETLE

Ustawienie *		*	1	2	3	4	5	6	
Temperatura (°C)			8	12	16	20	24	28	30

Temperatura w centralnym punkcie pomieszczenia może różnić się o 2-3°C od temperatury nastawy na podziałce.

## KOMFORT CIEPLNY

Wybór wartości temperatury utrzymywanej w pomieszczeniu może być podyktowany indywidualnymi potrzebami lub upodobaniami bądź względami oszczędnościowymi.

Zaleca się utrzymywanie następujących temperatur:

POMIESZCZENIE	TEMPERATURA
Łazienka	23°C
Pokój mieszkalny	20°C
Pokój dzienny	18°C - 20°C
Sypialnia, kuchnia	18°C
Hobby	16°C - 17°C
Przedpokój	14°C - 16°C
Piwnica, garaż	8°C - 10°C

Głowicę termostaticzną można czyścić letnią wodą z łagodnymi środkami myjącymi używanymi w gospodarstwie domowym.

## WAŻNE

Po sezonie grzewczym zaleca się nastawić głowicę termostaticzną na nastawę "6".

## NASZE WSKAZÓWKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Głowica termostaticzna reaguje szybko na dopływające zimne powietrze, dlatego przewietrzajcie Państwo pomieszczenia krótko, a intensywnie. Przy długotrwałym wietrzeniu nastawcie Państwo głowicę termostaticzną na znak śnieżynki "\*". Zastosowanie termostaticznych regulatorów temperatury pozwala znacznie zmniejszyć koszty ogrzewania.

\* Na życzenie klienta zakres regulacji temperatury może być ograniczony fabrycznie zgodnie z wartościami podanymi w skali nastaw. Czynność tę klient może wykonać także we własnym zakresie. W tym celu przy nastawie "6" należy za pomocą małego wkrętaka płaskiego wyjąć zapasowy trzpień blokujący osadzony w otworze o numerze "0" i włożyć go w inny otwór, np. o numerze "6" dla maksymalnej temperatury 24°C itd., wg życzenia. Aby ograniczyć minimalną temperaturę w pomieszczeniu na 16°C należy umieścić trzpień blokujący w otworze nr 2 i ustawić w wizjerze głowicy nastawę "2".

**W głowicach GS.04 i GS.07 oraz w głowicach GHe.01 i GHe.02 istnieje możliwość ograniczenia temperatury tylko w zakresach od 8°C do 16°C i od 16°C do 30°C.**

\* For your wish the regulation scope of thermostatic head can be limited by production process or you can make it oneself. Set the thermostatic head to the position 6 and with the use of smallscrewdriver take the extra block tang from the hole no 1 and put it in other hole for example no 6 with temperature max 24 st.C. To limit the max temperature on 16 st.C put the block tang in a hole no 2 and adjust the thermostatic head on the position 2.

**The thermostatic heads GS.04 and GS.07 and thermostatic heads GHe.01 and GHe.02 you can only limit the temperature in the range from 8°C to 16°C and from 16°C to 30°C.**

\* По желанию клиента диапазон регулировки температуры может быть ограничен на заводе согласно значениям, указанным на шкале установок. Это действие клиент может также выполнить самостоятельно. Для этого следует при настройке «6», используя маленькую отвертку, вынуть запасной блокирующий стержень, находящийся в отверстии номер «0» и вложить его в другое отверстие, например, с номером «6» для максимальной температуры 28°C или с номером «5» для температуры 24°C и т.д. по желанию. Чтобы ограничить минимальную температуру в помещении на 16°C, следует поместить блокирующий стержень в отверстие № 2 и установить в окошке головки цифру «2».

**В терmostaticческих головках GS.04 и GS.07, а также в терmostaticческих головках GHe.01 и GHe.02 можно ограничить температуру только в диапазоне от 8°C до 16°C и от 16°C до 30°C.**

## Dane techniczne/Specifications/Характеристики

Zakres/Range/Диапазон	8°C - 30°C 16°C - 30°C
Max. temp. otoczenia/Max. ambient temp/ Макс. темп. окружающей среды	50°C
Czas zamykania/Closing time/Время закрытия	16 min./мин.
Wpływ różnicy ciśnienia/Effect of pressure difference/ Влияние перепада давления	< 1 K
Histereza/Hysteresis/Истерезис	0,3K
Wpływ temp. czynnika grzewczego/ Influence of heating medium temperature/ Влияние температуры теплоносителя	< 1 K

